	<b>Одлука о додели Уговора</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-023</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/5</b>

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
**ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта**

Улица: Трг Душана Јерковића број 1  
 31250 Бајина Башта

Број: 6.05.6 – Е.02.01.- 12807/32-2016

Бајина Башта: 11. 03. 2016  
 (датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.93864/3-15 од 30. децембра 2015. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01. 3020/3-15 од 01.10.2015. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године), финансијски директор Огранка, Зорица Јовановић, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.47951/1-15 од 24.09.2015. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**  
**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**  
**број ЈНМВ/2100/0177/2015 - "Реконструкција управљања Дизел агрегата**  
**1000 kVA у РХЕ ББ"**


Уговор о јавној набавци број **ЈНМВ/2100/0177/2015 „Реконструкција управљања Дизел агрегата 1000 kVA у РХЕ ББ“**, додељује се Понуђачу „**TEHNOUNION - EXIM**“ d.o.o. **Sremska Kamenica**, чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем **271** од **18.02.2016.** године, благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од **1.982.600,00 динара без ПДВ-а, без аванса.**

Ова Одлука се објављује на Порталу ЈН РС у року од три дана од дана доношења.

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е**

- Предмет јавне набавке су **РАДОВИ - "Реконструкција управљања Дизел агрегата 1000 kVA у РХЕ ББ"**.
- Процењена вредност јавне набавке износи: **2.000.000,00 динара без ПДВ-а.**
- Основни подаци о Понуђачима:

Редни број	Назив	Адреса
1.	Заједничка понуда: „MEGASERVING“ DOO Subotica и „Romax – trade“ d.o.o. Novi Sad	Хрстова бр. 16А, 24000 Суботица Доситејева 2, 21000 Нови Сад
2.	„MASTER Inženjering“ d.o.o. Subotica	Фочанска бр. 23А 24000 Суботица
3.	„TEHNOUNION - EXIM“ d.o.o. Sremska Kamenica	Ул. Мајора Тепића бр. 26А 21208 Сремска Каменица
4.	Заједничка понуда: PD „Comel“ d.o.o. Beograd и „Energoglobal“ d.o.o. Novi Sad	Пере Велимировића бр. 8А 11090 Београд Футог - Нови Сад град, Фрушкогорска 57
5.	Електротехнички институт „НиколаТесла“ а.д. Београд	Ул. Косте Главинића бр. 8а 11000 Београд

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/5

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:

Редни број (из тачке „основни подаци о понуђачима“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена (из понуде)										
<p>1.</p> <p><b>Заједничка понуда:</b>  <b>„MEGASERVING“ DOO</b>  Храстова бр. 16А  24000 Суботица  и  <b>„Romaх – trade“ d.o.o.</b>  Доситејева 2  21000 Нови Сад</p>	<p>Понуда је <b>неприхватљива</b> из следећег разлога:  Понуђач није доставио типске атесте.</p> <p>1. Понуђач Мегасервинг није понудио Типске атесте за понуђени контролер:  <i>Цитат из Конкурсне документације</i>  „14. Критеријум за доделу Уговора у предметној Јавној набавци мале вредности је економски најповољнија понуда и заснива се на следећим елементима критеријума:  - <b>Квалитет и квантитет приложених типских и специјалних атеста и сертификата за понуђену опрему (* Достављени сертификати о типским и/или специјалним атестима за Контролер, прекидач и осталу опрему) .</b></p> <p><b>Kontroler - tipski sertifikati i uverenja o kvalitetu:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Naziv sertifikata - specifikacija</i></th> <th><i>Tipski testiran u skladu sa IEC</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.Radna temperatura</td> <td>IEC 60068 – 2 – 1</td> </tr> <tr> <td>2.Tačnost merenja naizmeničnog napona klasa 1,0 u skladu sa IEC/EN 60 688</td> <td>IEC 60688</td> </tr> <tr> <td>3.Klimatski uticaji pri 97 % RH</td> <td>IEC 60068 -2 – 30</td> </tr> <tr> <td>4.Vibracije 5-8Hz, ±7,5 mm 8-150 Hz: 2g</td> <td>IEC 60255 – 21 - 1 Odziv (klasa 2), IEC 60255 – 21 - 1 Izdržljivost (klasa 2), IEC 60068 – 2 – 6</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Naziv sertifikata - specifikacija</i>	<i>Tipski testiran u skladu sa IEC</i>	1.Radna temperatura	IEC 60068 – 2 – 1	2.Tačnost merenja naizmeničnog napona klasa 1,0 u skladu sa IEC/EN 60 688	IEC 60688	3.Klimatski uticaji pri 97 % RH	IEC 60068 -2 – 30	4.Vibracije 5-8Hz, ±7,5 mm 8-150 Hz: 2g	IEC 60255 – 21 - 1 Odziv (klasa 2), IEC 60255 – 21 - 1 Izdržljivost (klasa 2), IEC 60068 – 2 – 6	<p><b>1.529.355,00 динара без ПДВ-а</b></p>
<i>Naziv sertifikata - specifikacija</i>	<i>Tipski testiran u skladu sa IEC</i>											
1.Radna temperatura	IEC 60068 – 2 – 1											
2.Tačnost merenja naizmeničnog napona klasa 1,0 u skladu sa IEC/EN 60 688	IEC 60688											
3.Klimatski uticaji pri 97 % RH	IEC 60068 -2 – 30											
4.Vibracije 5-8Hz, ±7,5 mm 8-150 Hz: 2g	IEC 60255 – 21 - 1 Odziv (klasa 2), IEC 60255 – 21 - 1 Izdržljivost (klasa 2), IEC 60068 – 2 – 6											



Одлука о додели Уговора

Ознака  
формулара

QF-G-023

Број страна

3/5

5.Šok (stres) 5g, 11msec polu sinusoida (pouperioda), testirano sa tri uticaja u svakom pravcu u tri ose. Ukupno 18 uticaja u toku testa.

IEC 60255 – 21 - 2 Odziv (klasa 2),  
IEC 60255 – 21 - 2 Izdržljivost (klasa 2),  
IEC 60068 – 2 – 27, test Ea

6.Udar, 25g, 16msec polu sinusoida (pouperioda), testirano sa 1000 uticaja u svakom pravcu u tri ose.

IEC 60255 – 21 - 2, (klasa 2),

7.Sigurnost, Kategorije instalacija III, 300VAC, / 4000V tranzijentni napon, Stepен zagadjenja 2 -

EN 61010-1,  
IEC 60 255 – 27

8.Kvar napajanja 24 V DC sistem. Priključak za napajanje 123V/10hm/100 ms, 174V/80hm/350 ms Sa priključkom: DM

ISO 7637-2, Test impuls 5

9.EMC kompatibilnost

IEC/EN 61000-6-2/4  
IEC 60255-26

10.Materijali – samogasiva plastika

UL 94 (V1)

11.Ingress Protection IP


IP 65 sa zaptivačem,  
Priključci – IP 20  
IEC/ EN 60529

У Понуди **не постоје** наведени тражени ТИПСКИ АТЕСТИ као уверење о квалитету понуђеног контролера.

2. Понуђач Мегасервинг није доставио нити усагласио (превео на Српски језик) атестну документацију за котролер као што је захтевано у Конкурсној документацији, у делу


**V – UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU – TAČKA –**

**1. PODACI O JEZIKU** - Ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu mora biti sastavljena на srpskom jeziku.

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	4/5

	<p>Понуда наведеног Понуђача је и <b>неодговарајућа</b> из следећег разлога:</p> <p>Понуђач Мегасервинг је у табели техничких података, тачка 2. навео уместо прекидача Раставну склопку која носи ознаку ЛН 1600 док је доставио типски атест за прекидач који није понудио. (Јасно се види из каталога произвођача а који је доставио Понуђач – Моеллер ЛЗМ прекидачи и ЛН Раставне склопке)</p>	
<p>2.</p> <p><b>„MASTER Inženjering“ d.o.o.</b> Фочанска бр. 23А 24000 Суботица</p>	<p>Понуда је <b>неприхватљива</b> из следећег разлога:</p> <p>Понуђач је за извођење предметних радова понудио укупну вредност од <b>2.250.000,00 динара без ПДВ-а</b>, која прелази износ процењене вредности Наручиоца за предметну јавну набавку, који износи <b>2.000.000,00 динара без ПДВ-а</b>.</p>	<p><b>2.250.000,00 динара без ПДВ-а</b></p>
<p>4.</p> <p><b>Заједничка понуда: PD „Comel“ d.o.o.</b> Пере Велимировића бр. 8А 11090 Београд и <b>„Energoglobal“ d.o.o.</b> Футог - Нови Сад град Фрушкогорска бр. 57</p>	<p>Понуда је <b>неприхватљива</b> из следећег разлога:</p> <p>Понуђач је за извођење предметних радова понудио укупну вредност од <b>2.368.500,00 динара без ПДВ-а</b>, која прелази износ процењене вредности Наручиоца за предметну јавну набавку, који износи <b>2.000.000,00 динара без ПДВ-а</b>.</p>	<p><b>2.368.500,00 динара без ПДВ-а</b></p>
<p>5.</p> <p><b>Електротехнички институт „Никола Тесла“ а.д.</b> Ул. Косте Главинића бр. 8а 11000 Београд</p>	<p>Понуда је <b>неприхватљива</b> из следећег разлога:</p> <p>Понуђач је за извођење предметних радова понудио укупну вредност од <b>2.193.000,00 динара без ПДВ-а</b>, која прелази износ процењене вредности Наручиоца за предметну јавну набавку, који износи <b>2.000.000,00 динара без ПДВ-а</b>.</p>	<p><b>2.193.000,00 динара без ПДВ-а</b></p>

5. Понуда Понуђача, која није одбијена, а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем 3. је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па се као таква оцењује прихватљивом.

	<b>Одлука о додели Уговора</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-023</b>
		<b>Број страна</b>	<b>5/5</b>

6. Критеријум за доделу уговора одређен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији је **економски најповољнија понуда** и заснива се на следећим елементима критеријума:

а.	Висина понуђене цене Опреме и Радова (Надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад)	<b>до 70 пондера</b>
б.	Техничке карактеристике опреме (* Достављени каталози опреме и попуњена табела Техничких података)	<b>до 10 пондера</b>
ц.	Квалитет техничког решења у смислу техничке исправности, поузданости и изводљивости (* Достављен кратак опис техничког решења)	<b>до 10 пондера</b>
д.	Квалитет и квантитет приложених типских и специјалних атеста и сертификата за понуђену опрему (* Достављени сертификати о типским и/или специјалним атестима за Контролер, прекидач и осталу опрему)	<b>до 10 пондера</b>
<b>УКУПНО</b>		<b>до 100 пондера</b>

7. **Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда**, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија предлаже Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН донесе одлуку о додели Понуђачу „ТЕХНОУНИОН - ЕХИМ“ д.о.о. Сремска Каменица, чија је понуда оцењена као **благовремена, одговарајућа и прихватљива, са понуђеном ценом од 1.982.600,00 динара без ПДВ-а, без аванса, за Реконструкцију управљања Дизел агрегата 1000 кВА у РХЕ ББ.**

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

**Правна поука:**

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од **пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки Републике Србије.**

Финансијски директор  
Огранка "Дринско – Лимске ХЕ"



*[Handwritten signature]*  
Зорица Јовановић, дипл.економиста

**Доставити:**

- Финансијском директору Огранка;
- Руководиоцу организационе целине за набавке и комерцијалне послове Огранка;
- Комисији за предметну ЈН и
- Архиви ЈН у Огранку ДЛХЕ.

