

6.05.6-Е.02.01.-396930/16-2017

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
 ОГРНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО

1

Број 6.05.6-Е.02.01-396930/16-2017
 Бајина Башта, 11.09.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0382/2017** – „Израда зграде за смештај опреме СФП-а у кругу ХЕ „Бајина Башта“, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 1

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0382/2017** – „Израда зграде за смештај опреме СФП-а у кругу ХЕ „Бајина Башта“.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

- Молимо за појашњење позиције Браварски радови број 8.4 – Да ли се ради о гипсаним плочама или челичној конструкцији?

ОДГОВОР:

- Зидови су од гипсаних плоча $d=12.5\text{мм}$ са испуном од минералне вуне. Подконструкција за ношење гипсаних плоча је од челичног савијеног, галванизованог лима са свим спојним и причвршћујућим материјалом.

Под позицијом 8.4 подразумева се набавка, транспорт и уградња свог потребног материјала за комплетну израду зида (гипсане плоче, челична подконструкција, минерална вуна, средства за везу, итд...). Укупна дебљина зида је 10цм.

У Бајиној Башти,
 11.09.2017. године

