


6.08.02.3-Е.02.03.-398280/16-2017

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	CF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД –  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
ХЕ „Зворник“

Број: 6.08.02.3-Е.02.03-398280/16-2017

Мали Зворник, 21. II. 2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0112/2017 - Набавка репроматеријала црне металургије за потребе Огранка ДЛХЕ**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
број 5.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** Табела 1. ХЕ "Бајина Башта":

Да ли је челик Ø 6-25 глатки или ребрасти бетонски челик ?

**ОДГОВОР 1:** За Табелу 1. ХЕ "Бајина Башта" - За челик димензије Ø 6-25 ради се о глатком челику.

**ПИТАЊЕ 2:** Табела 2. "Лимске ХЕ":

Koji је квалитет челика Ø 5-24 ?

**ОДГОВОР 2:** За Табелу 2. "Лимске ХЕ":

У питању је квалитет S235JRC+C.

**ПИТАЊЕ 3:** Табела 4 ХЕ "Зворник":

Ставка 1 ХВ дебљине 5, да ли је то у реду ?

**ОДГОВОР 3:** За табелу 4 ХЕ "Зворник" треба да стоји:

ТВЛ 5,00x1000x2000 ДЦ01 - Топло ваљани лим од конструкционог челика, 6 табли

КОМИСИЈА

ЈН/2100/0112/2017