

Број 6.05.6-Е.02.01-18795/ 21-7018
Бајина Башта, 14.02.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0370/2017** – „Санација асфалтног слоја на круни бране Лазићи“, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 3

на питања постављена у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0370/2017** – „Санација асфалтног слоја на круни бране Лазићи“.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику, поставила питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следеће одговоре:

ПИТАЊА:

1. Да ли је бушење рупа керн машином, повезано са местима шахти за сливничке решетке?
2. У опису позиције бр.12 за обраду подлоге под нови бехатон, нема збијања подлоге и додавања тампона, или се подразумева?
3. За потребе керновања неопходна је струја - постоји ли могућност прикључка или је предвиђен рад са дизел агрегатом?

ОДГОВОРИ:

1. Да. Бушење рупа је на местима сливничких шахти.
2. Позиција обухвата обраду постојеће тампонске подлоге са грејдером и збијање вибро ваљком.
3. За керновање је потребан преносни агрегат.

У Бајиној Башти,
14.02.2018. године

