

Наручилац	Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2 Огранак „Дринско – Лимске хидроелектране“ Бајина Башта Улица: Трг Душана Јерковића број 1
Адреса	ХЕ „Електроморава“ Господар Јованова 24
Место	32000 Чачак

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
 Београд, Царице Милице 2
 Број _____
 06-12-2017 год.
 БЕОГРАД, Царице Милице 2

6.09.02.2-Е.02.04.-399432/20-2017
 23

Предмет: Питања и одговори у вези конкурсне документације за ЈН/2100/0198/2017-Ф1: Набавка лежајева за потребе Огранка ДЛХЕ – ФАЗА 1

Заинтересовано лице је, путем email поште, дана 04.12.2017. године, упутило питање у вези конкурсне документације за **ЈН/2100/0198/2017-Ф1: Набавка лежајева за потребе Огранка ДЛХЕ – ФАЗА 1:**

ПИТАЊА:

Molimo Naručioca за додатне информације и појашњења у вези са набавком број ЈН/2100/0198/2017-Ф1-
 Nabavka ležajeva за потребе Огранка ДЛХЕ – Фаза 1:

1. У делу конкурсне документације Образац структуре цена у Табели 3. „Лимске HE“ Nova Varoš, на поз.3 у колони Назив добра наведено је: „Prstenasti cilindrično-valjčani ležaj NU316/VL0241 (у квалитету SKF или одговарајући)“. Обзиром да је на наведеној позичији тражен електроизоловани лежај које је намењен за електромоторе и који се код скоро свих произвођача производи са повећаним радијалним зazorом C3, да ли је за Наручиоца прихватљиво да се у Табели 3. „Лимске HE“ Nova Varoš, на поз.3 поред траженог понуди и одговарајући електроизоловани лежај са повећаним радијалним зazorом C3?
2. Обзиром да су на поз.2 и поз.3 у Табели 3. „Лимске HE“ Nova Varoš:
 - тражени електроизоловани лежаји који спадају у специфичне производе који нису обухваћени стандардним каталогом произвођача,
 - да су све техничке карактеристике електроизолованих лежајева исте као техничке карактеристике стандардних лежајева истог типа и димензија (који су приказани у стандардним каталозима произвођача) осим у погледу електричне проводљивости,
 - да је наведена ознака VL0241 из система означавања произвођача SKF, при чему се тражени лежај на поз.3 више не производи,
 - да је на поз.3 у питању електроизоловани лежај малих димензија који није у стандардном програму електроизолованих лежајева других произвођача па се из тог разлога не налази у брошурима за ову врсту производа код тих произвођача,

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се као доказ о испуњености техничких захтева за поз.2 и поз.3 у Табели 3. „Лимске HE“ Nova Varoš, поред извода из каталога, може доставити и други технички документ из досијеа произвођача понуђених лежајева у складу са чл.70 ЗЈН:

- a) **tehnički crtež** proizvođača ponuđenog ležaja, na osnovu kojeg je moguće jasno i nedvosmisleno utvrditi da ponuđeno dobro odgovara tehničkim zahtevima iz konkursne dokumentacije, **i prateća Izjava proizvođača** ponuđenih dobara na memorandumu, kojom isti potvrđuje da ponuđena dobra na priloženim crtežima pripadaju proizvodnom programu proizvođača i da se proizvode u skladu sa standardnim procedurama tog proizvođača i odgovarajućim međunarodnim standardima

ILI

- b) **drugi tehnički dosije** proizvođača ponuđenih ležajeva (izvod iz kataloga standardnog ležaja sa brošurom kojom se opisuju tehničke karakteristike elektroizolovanih ležajeva uopšte).

Ukoliko navedeno nije prihvatljivo, molimo Naručioca da obrazloži svoj stav u smislu sledećeg:

- Da li je kod crteža i Izjave sporna forma dokaza ili sadržina?
- Ukoliko je sporna sadržina, molimo Naručioca da jasno i precizno navede koji elementi sadržaja nisu prihvatljivi i da obrazloži razloge za svaki od njih?

ОДГОВОРИ:

1. Прихватљиво је да се у Табели 3. „Лимске ХЕ“ Нова Варош, на позицији 3 поред траженог понуди и одговарајући електроизоловани лежај са повећаним радијалним зазором С3.

2. Прихватљиво је да се као доказ о испуњености техничких захтева за позицију 2 и позицију 3 у Табели 3. „Лимске ХЕ“ Нова Варош, поред извода из каталога, може доставити и други технички документ из досијеа произвођача понуђених лежајева.

Комисија за

JH/2100/0198/2017:



[Handwritten signature]