

Наручилац	Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2 <b>Огранак „Дринско – Лимске хидроелектране“ Бајина Башта</b> Улица: Трг Душана Јерковића број 1
Адреса	ХЕ „Електроморава“ Господар Јованова 24
Место	32000 Чачак

6.09.02.17.02.04. - 399357/16-2017

Број 15-11-2017 23

БЕОГРАД, Царице Милице 2

**Предмет: Питања и одговори у вези конкурсне документације за ЈН/2100/0173/2017: Набавка резервних делова за сопствену потрошњу ДЛХЕ**

Заинтересовано лице је, путем email поште, дана 13.11.2017. године у 12,34 часова, упутило питање у вези конкурсне документације за ЈН/2100/0173/2017: Набавка резервних делова за сопствену потрошњу ДЛХЕ:

**Predmet: Pitanje**

**Veza:** ЈН/2100/0173/2017 „Nabavka rezervnih delovaza sopstvenu potrosnju DHLE“

**Poštovani,**

**Pitanje1: Pozicije 3,-5, 7-12 HE Bajina Bašta**

Možemo li da vam ponudimo prekidače istog proizvođača novije serije, koji su tehnički bolji, tj. imaju bolje tehničke karakteristike? Dimenziono im je ista širina i visina, s tim da su noviji prekidači dublji. Da li je potrebno dostaviti proizvođačku deklaraciju za sve pozicije iz javne nabavke ili samo za pozicije 1 i 2 iz tabele 1?

**ОДГОВОР:**

**1. Не, нова варијанта прекидача није одговарајућа због веће дубине и не могу се уградити у постојеће ормаре.**

**За све позиције из спецификације добара је обавезно доставити произвођачке декларације, како је и захтевано у конкурсној документацији.**

Комисија за ЈН/2100/0173/2017:  
