

Наручилац	Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2 Огранак „Дринско – Лимске хидроелектране“ Бајина Башта Улица: Трг Душана Јерковића број 1
Адреса	ХЕ „Електроморава“ Господар Јованова 24
Место	32000 Чачак

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
6.09.02.2-Е.02.09.-399432/1-2017
Број
08-11-2017 год.
БЕОГРАД, Царице Милице 2

Предмет: Питања и одговори у вези конкурсне документације за ЈН/2100/0198/2017-Ф1: Набавка лежајева за потребе Огранка ДЛХЕ – ФАЗА 1

Заинтересовано лице је, путем email поште, дана 06.11.2017. године у 14:32 часова, упутило питање у вези конкурсне документације за ЈН/2100/0198/2017-Ф1: Набавка лежајева за потребе Огранка ДЛХЕ – ФАЗА 1:

Објашњења

- позив за јавну набавку ЈН/2100/0198/2017-Ф1 -

„Naručilac je u tehničku specifikaciju za Tabelu 2. Propisao minimalnu dinamičku nosivost. Kod iskazivanja vrednosti dinamičke nosivosti u katalogima proizvođači uglavnom vrše zaokruživanje na ceo broj ili eventualno na prvu decimalu a da nismo sigurno da li je zaokruživanje rađeno na manju ili veću vrednost. Na primer, ako je na poziciji 1 jedan proizvođač crednost iskazao sa dve decimale C=4,62 kN a drugi proizvođač zaokružio na jednu decimalu C=4,6 kN ležaj ne bi bio prihvatljiv. Ili ako je na poziciji 5 jedan proizvođač crednost iskazao sa dve decimale C=6,05kN a drugi proizvođač zaokružio na ceo broj C=6kN ležaj ne bi bio prihvatlliv.

Molimo naručioca da pojasni da li je prihvatljiv ležaj kod kojeg se dinamička nosivost iskazana u katalogu od zahtevane razlikuje za $\pm 1\%$.“

ОДГОВОР:

1. Прихватљиво је. Вредност минималне динамичке носивости је дозвољено заокружити према математичким правилима о заокруживању децималних бројева на једну децималу.

На основу овога су прихватљиви лежајеви код којих се динамичка носивост разликује од захтеване за $\pm 1\%$.

Комисија за

ЈН/2100/0198/2017-Ф1:



[Handwritten signature]