



ОГРАНАК "ДРИНСКО - ЛИМСКЕ ХЕ"

Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1

031/590-900

"ЛИМСКЕ ХЕ"

Нова Варош, Трг војводе Бојовића 4

033/61-689

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"
Број 6.07.02.32-Е.02.02.-20066/10-2018
21
26 JAN 2018 год.
БЕОГРАД, Царице Милице 2

INTERNO

PREDMET: Појашњење Конкурсне документације за **JN/2100/0172/2017 - "Nabavka elektrografitnih četkica za potrebe remonta u Ogranku DLHE"**, на питање које је поставио потенцијални Понуђач.

Pitanje:

Poštovani,

S obzirom da zbog objavljivanja izmenjene Konkursne dokumentacije ne važe odgovori dati na prethodnu verziju, ponovo Vas molimo za odgovor na pitanje:

Da li će Naručilac prihvatiti materijale - elektrografite, koji ispunjavaju tražene karakteristike u toleratnom opsegu (+-5)% u odnosu na zahtevane?

Odgovor:

Poštovani,

Odstupanje u odnosu na dimenzije četkica nisu dozvoljene, jer konstrukcija nosača to ne dozvoljava. Tolerancija za maksimalnu dozvoljenu gustinu struje je +5%, dok odstupanje u minus nije dozvoljena. Tolerancija za ostale karakteristike je $\pm 3\%$.

U Novoj Varoši
26.01.2018.

Komisija za JN/2100/0172/2017

