

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

Београд, Царице Милице 2

ОГРАНАК "ДРИНСКО - ЛИМСКЕ ХЕ"

Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1

031/590-900

"ЛИМСКЕ ХЕ"

Нова Варош, Трг војводе Бојовића 4

033/61-689



ЕПС

INTERNO

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"
Број 6.07.02.32-Е.02.02-11244/31-2018
01 MAR 2018 год.
БЕОГРАД, Царице Милице 2

PREDMET: Pojašnjenje Konkursne dokumentacije za JH/2100/0265/2017 - "Izrada TD i revitalizacija mosnog krana 125/20 tona u HE Bistrica II Faza", na pitanje koje je postavio potencijalni Ponuđač.

Pitanje:

Poštovani,

U nastavku se nalaze pitanja u vezi sa javnom nabavkom JN/2100/0265/2017

Pitanja:

1. U tabeli 14 mašinski radovi na strani 74 nedostaje tačka 1.5.2, na strani 75 nedostaje tačka 1.6.2. Molim da tabele uredite.
2. Da se vreme predaje ponude pomeri na 12 sati, a rok otvaranja 12 ,15 min. kako je bilo i ranije.
3. Vaš zahtev je nejasan u tački 5 na 78 strani. Molim da se tačka 5 strana 78 dopuni rečenicom: **Probni teret od 140 tona obezbedjuje izvodjač radova.** Cena dopreme i otprema probnog tereta nije mala.
4. Pitanje: Molim da objasnite Vas zahtev: Mašinski radovi, sveska 3 strana 23 Mehanizam dizanja 125 tona tačka 3.3 tražite:

Zamena i ugradnja potpuno novog sklopa krajnjim kontaktima za upravljanje radom doboša.

Dali su ovo elektro ili mašinski delovi i radovi. Ako su mašinski da to pojasnite o čemu se radi, koji je to deo.

Odgovor:

Odgovor 1:

Tačno je da pomenute pozicije u tabeli nedostaju, ali one predstavljaju samo grešku u numeraciji i kao takve nemaju nikakvog bitnog uticaja na tabelu u konkursnoj dokumentaciji.

Odgovor 2:

Vreme otvaranja ponuda se ne može menjati i ostaje kako je objavljeno na portalu.

Odgovor 3:

Na ovo pitanje je već odgovoreno 13.02. u okviru grupe pitanja vezanih za Svesku 1, pitanje broj 7. Odgovor je sledeći: „Tabela 17 **Specifikacija usluga u procesu rekonstrukcije portalnog krana 125/20 t HE "Bistrica"** stavka 5. „Ispitivanje dizalice od strane Instituta zaštite na radu i dobijanje upotrebne dozvole.“ i sve obaveze koje iz nje proizilaze uključujući i „probni teret“ padaju na teret Ponuđača i njegova su obaveza. U okviru dokumentacije na Portalu nalaze se crteži na kojima se vide gabariti dizalice i mašinske hale. Bilo je poželjno i omogućeno da sva zainteresovana lica uz prethodnu najavu posete mesto izvođenja.“

Odgovor 4:

Pomenuti deo je mehanički sklop koji je direktno spregnut sa dobošem za namotavanje sajle. Njegova funkcija je isključenje pogona glavnog dizanja u krajnjim položajima. Cenu samog sklopa upisati u tabelu 10, pozicija 14, a vrednost njegove ugradnje i sprezanja sa dobošem glavnog dizanja obuhvatiti u okviru tabele 14, pozicija 1.4.8

U Novoj Varoši
01.03.2018.



Komisija za JH/2100/0265/2017