



INTERNO

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

Број 6.07.02.32 - Е.02.02.-20066/4-2018

18 JAN 2018 год.

БЕОГРАД, Царице Милице 2

PREDMET: Pojašnjenje Konkursne dokumentacije za JN/2100/0172/2017 - "Nabavka elektrografitnih četkica za potrebe remonta u Ogranku DLHE", na pitanje koje je postavio potencijalni Ponuđač.

Pitanje:

Poštovani,

U Vašem odgovoru na našu molbu da uz navođenje zahtevanih materijala EG389P, E90i i GVSP dodate reči "ili odgovarajući", odgovorili ste "da se Naručilac slaže da uz naziv materijala napiše "ili odgovarajući" ali se uz napomenu da ponuđač pod krivičnom i materijalnom odgovornošću dostavi izjavu kojom prihvata da Naručiocu nadoknadi sve materijalne troškove koje ugradnja različitih četkica uzrokuje na opremi generatora, kao i materijalne troškove usled gubitaka proizvodnje energije, koji su nastali usled zastoja koji su izazvali problemi sa četkicama koje je isporučio.

1) Molimo Vas da u konkursnu dokumentaciju dodate Obrazac izjave takve sadržine koju bi svi ponuđači bili obavezni da dostave prilikom predaje ponuda za JN/2100/0172/2017. Inače, na strani 58/71, u Modelu Ugovora (član 7. i član 8), već postoje odredbe slične sadržine, koje u skladu sa Zakonom definišu naknadu štete.

2) Takođe, još jednom Vas molimo da iz konkursne dokumentacije izbrišete OBJAŠNJENJA sa strane 4/71 konkursne dokumentacije jer su u direktnoj suprotnosti sa Obrascem strukture cene, Zakonom o javnim nabavkama, ali i Vašim odgovorom od 15.01.2018. godine.

3) Molimo Vas da objavite moguća odstupanja za tehničke karakteristike (referentni opseg, odnosno odstupanje od +/- 10%) koje su navedene za sve materijale-grafite za JN/2100/0172/2017. Naime, svi veliki svetski proizvođači grafita materijale francuski Mersen, nemački Schunk čiji se materijali traže ovom javnom nabavkom ističu u svojim katalogima koji su javno dostupni na web stranicama, da karakteristike materijala "nisu garantovane", odnosno da se radi o "ciljanim vrednostima". Smatramo da je veoma važno jer svaka šarža grafita bilo kog proizvođača grafita nije identična, odnosno kod svakog proizvođača postoje dozvoljena odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Odgovor:

1. Naručilac smatra da obrazac izjave nije potrebno dodavati jer su navedeni svi njegovi obavezni elementi (niti smo u skladu sa ZJN to obavezni), a nije neophodna za sve Ponuđače, već samo one koji nude dobra različita od zahtevanih, koja provereno zahtevaju tehničke zahteve. Zahtevanu izjavu Ponuđač može dostaviti, potpisanu i overenu, na svom memorandumu, uz obavezan sadržaj koji je zahtevan.

Dodaje se: UZ NAVEDENU IZJAVU, PONUĐAČ JE OBAVEZAN DA DOSTAVI SERTIFIKAT OVLAŠĆENE I NEZAVISNE INSTITUCIJE DA JE MATERIJAL PONUĐENE ČETKICE ODGOVARAJUĆI U ODNOSU NA MATERIJAL EG389P, NA KOJEM SU NAVEDENE SVE RELEVANTNE FIZIČKE, HEMIJSKE I MEHANIČKE KARAKTERISTIKE. UKOLIKO SU OVE KARAKTERISTIKE RAZIČITE U ODNOSU NA ZAHTEVANE, ILI JE SERTIFIKAT IZDAT OD STRANE KOJA NIJE OVLAŠĆENA I NEZAVISNA (NIJE ODGOVARAJUĆI DOKAZ SERTIFIKAT SAMOG PONUĐAČA, NITI PROIZVOĐAČA ČETKICE JER SE NJEGOVA LABORATORIJA NE MOŽE SMATRATI NEZAVISNOM), NARUČILAC ĆE KONSTATOVATI DA PONUĐENI MATERIJAL NIJE ODGOVARAJUĆI, A PONUDA ĆE BITI ODBIJENA KAO NEODGOVARAJUĆA.

2. Za navedena objašnjenja na strani 4/71 Konkursne dokumentacije, Naručilac briše sledeće "Ove četkice su obavezan rezervni deo i ne može stajati uz njih ili "odgovarajuće", jer je u prethodnom odgovoru na pitanje za pojašnjenje Konkursne dokumentacije broj 6.07.02.32-E.02.02-20066/2-2018 od 15.01.2018. godine /zaveden kod Naručioca/, prihvatio da uz naziv proizvođača i tipa stavi "ili odgovarajuće". Za ostali deo objašnjenja Naručilac smatra da ne treba da se briše jer ne predstavlja suprotnost, niti povredu ZJN.
3. Odstupanje u odnosu na dimenzije četkice apsolutno nisu dozvoljene, jer konstrukcija nosača to ne dozvoljava. Za radnu gustinu struje je definisan opseg, što su već granice tolerancije i odstupanja u odnosu na njih nisu dozvoljena. Tolerancija za maksimalnu dozvoljenu gustinu struje je +5%, dok odstupanje u minus nije dozvoljeno. Tolerancija za ostale karakteristike je $\pm 3\%$.

PONUĐA KOJA SADRŽI MATERIJAL SA KARAKTERISTIKAMA VAN DEFINISANIH TOLERANCIJA BIĆE ODBIJENA KAO NEODGOVARAJUĆA.

U Novoj Varoši
18.01.2018.

Komisija za JN/2100/0172/2017



[Handwritten signature]