



ОГРАНАК "ДРИНСКО - ЛИМСКЕ ХЕ"

Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1

031/590-900

"ЛИМСКЕ ХЕ"

Нова Варош, Трг војводе Бојовића 4

033/61-689

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"  
6.07.02.32-Е-02.02.-396629/13-2017  
Број 21  
12 OCT 2017  
год.  
БЕОГРАД, Царице Милице 2

INTERNO

**PREDMET:** Појашњење Конкурсне документације за **JH/2100/0118/2017 - "Nabavka dihtujućeg materijala za potrebe remonta u Ogranku DLHE"**, на питање које је поставио потенцијални Понуђач.

**Pitanje:**

1. U delu OBRAZAC BROJ 2., Tabela 1: Specifikacija za potrebe HE „Bajina Bašta”, Zaptivna guma r. br. 1. do 17.  
Pitanje: Vrsta gume ?
2. U delu OBRAZAC BROJ 2., Tabela 1: Specifikacija za potrebe „Limskih HE” Nova Varoš , r.br. I. 1. do 6.  
Pitanje: Da li može da se ponudi Klingerit kome je Temperatura maks. 350 °C ?
3. U delu OBRAZAC BROJ 2., Tabela 1: Specifikacija za potrebe „Limskih HE” Nova Varoš , r.br. II. 7 . do 11.  
Pitanje: U opisu pločaste ravne gume je dato „vatrootporne tvrdoće od 60 do 70 shorea”. Da li se taj podatak odnosi na tvrdoću gume ?
4. U delu OBRAZAC BROJ 2., Tabela 1: Specifikacija za potrebe „Limskih HE” Nova Varoš , r.br. IV. 31 . do 32.  
Pitanje: Da li je u pitanju Tehnički filc ? Ako jeste da li je napravljen od 100% vune ili 80% vuna i 20 % viskoza ?

**Odgovor:**

1. NBR guma.
2. Ne, zahtevan je Klingerit kome je Temperatura maks. 400 °C.
3. Da, taj se podatak odnosi na tvrdoću gume.
4. Da, u pitanju je Tehnički filc. Sirovinski sastav je 85-90 % vune.

U Novoj Varoši  
12.10.2017.



Комисија за JH/2100/0118/2017