



ОГРАНАК "ДРИНСКО - ЛИМСКЕ ХЕ"

Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1

031/590-900

"ЛИМСКЕ ХЕ"

Нова Варош, Трг војводе Бојовића 4

033/61-689

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

Е.О.7.02.32-Е.О.2.02-20066/2-2018

Број

15 JAN 2018

год.

БЕОГРАД, Царице Милице 2

INTERNO

PREDMET: Pojašnjenje Konkursne dokumentacije za JN/2100/0172/2017 - "Nabavka elektrografitnih četkica za potrebe remonta u Ogranku DLHE", na pitanje koje je postavio potencijalni Ponuđač.

Pitanje:

Poštovani,

Dužni smo da Vam, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 63, stav 2., ukažemo na uočene nedostatke i nepravilnosti u tenderskoj dokumentaciji za JN/2100/0172/2017 "Nabavka elektrografitnih četkica za potrebe remonta u Ogranku DLHE".

Na strani 4/71 konkursne dokumentacije traže u tački 3.1 Vrsta, tehničke karakteristike - specifikacije i opis dobara, a za potrebe HE Bajina Bašta, traže se elektrografitne četkice, EG389P proizvođača grafita Mersen (Carbon Lorraine) uz napomenu da su "četkice obavezan rezervni deo i da uz njih ne može stajati "ili odgovarajuće". S druge strane, u Obrascu strukture cene strana 39/71 za poziciju 1, piše "materijal EG389P ili odgovarajući".

Za potrebe HE Zvornik na strani 8/71 konkursne dokumentacije, date su tehničke karakteristike materijala od kog treba da budu izrađene elektrografitne četkice za kolektor budilice. Naručilac traži materijal E90i takođe bez praćenja reči "ili odgovarajući". S druge strane, na strani 39/71 u Obrascu strukture cene piše "E90i ili odgovarajući".

Na strani 9/71 konkursne dokumentacije traže se elektrografitne četkice izrađene od materijala GVSP, opet bez navođenja reči "ili odgovarajući", dok u Obrascu strukture cene piše "GVSP ili odgovarajući".

- 1) Zbog svega navedenog predlažemo da uz materijale u "Tehničkoj specifikaciji" EG389P, E90i i GVSP dodate reči "ili odgovarajući", kao što je to urađeno za druge pozicije u istom tenderu, a za potrebe HE Potpeć, HE Bistrica, i HE Kokin Brod, gde navođenje naziva materijata E 46 i HG 6634 prate reči "ili odgovarajući".
- 2) Predlažemo da se iz konkursne dokumentacije briše napomena sa strane 4/71, koja se odnosi na materijal EG389P: "Ove četkice su obavezan rezervni deo i da uz njih ne može stajati "ili odgovarajuće". Napomena je u direktnoj suprotnosti navodima iz Obrasca strukture cene, kao i sa članom 72. stav 4. ZJN, koji ovom prilikom citiramo: "Navođenje elemenata poput robnog znaka, patenta, tipa ili proizvođača mora biti praćeno rečima "ili odgovarajuće".
- 3) Predlažemo brisanje OBJAŠNJENJA sa strane 4/71 konkursne dokumentacije, jer je u direktnoj suprotnosti sa sadržajem Obrasca strukture cene strana 39/71 konkursne dokumentacije, i u suprotnosti sa gore navedenim članom 72. stavom 4. ZJN.
- 4) Molimo Vas za podatak ko je proizvođač materijala GVSP, jer podatke o tom materijalu nismo pronašli ni kod jednog svetski poznatog proizvođača grafita?

Odgovor:

1. "Elektrografitna četkica EG389P je obavezan rezervni deo za vitalni sistem agregata HE BB, čija bilo kakva disfunkcionalnost ili problem uzrokuje zastoje agregata i velike materijalne gubitke usled izostanka proizvodnje.

Kod savremenih konstrukcija kliznih prstenova od niskougleničnog čelika javlja se visoka osetljivost ne samo na vrestu elektrografita kao materijala, već i na tip i način sečenja istog, lepljenja i formiranja četkice. Četkica MERSEN EG389P je odabrana nakon dugog perioda selekcije od strane proizvođača generatora i HE BB. Čak su i četkice sa materijalom EG389P nekih drugih proizvođača uzrokovale probleme u radu koji su vodili ka "otvrdnjavanju čelika" na kontaktnoj površini prstenova i degradaciji iste.

Što se tiče zahteva za dodavanje termina "ili odgovarajući" iz člana 72. ZJN, Naručilac se slaže da uz naziv proizvođača i tipa stavi "ili odgovarajuće", ali se u napomenu dodaje "UKOLIKO PONUĐAČ PONUDI ČETKICE RAZLIČITOG TIPA I PROIZVOĐAČA, OBAVEZAN JE DA POD KRIVIČNOM I MATERIJALNOM ODGOVORNOŠĆU DOSTAVI IZJAVU KOJOM PRIHVATA DA NARUČIOCU NADOKNADI SVE MATERIJALNE TROŠKOVE KOJE UGRADNJA RAZLIČITIH ČETKICA OD ZAHTEVANIH UZROKUJE NA OPREMI GENERATORA, KAO I MATERIJALNE TROŠKOVE USLED GUBITAKA PROIZVODNJE ENERGIJE KOJI SU NASTALI USLED ZASTOJA KOJI SU IZAZVALI PROBLEMI SA ČETKICAMA KOJE JE ISPORUČIO".

2. Proizvođač materijala GVSP je "Metalika G" iz Vojke. Napominjemo da je pored materijala oznake GVSP i E90i odobreno koristiti i druge "odgovarajuće" materijale koji zadovoljavaju tehničke karakteristike tražene Konkursnom dokumentacijom.

U Novoj Varoši
15.01.2018.

Komisija za JN/2100/0172/2017

