	Измена конкурсне документације	6.05.6-Е.02.01.-9265/15-2017 Ознака формулара [Sifra formulara]
		Број страна 1/3

Број 6.05.6.-Е.02.01-9265/15-2017
 Бајина Башта, 30.05.2017 године

НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 ОГРНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1
 31250 Бајина Башта

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

број JN/2100/0047/2016-Ф3


„Реконструкција ТС „Метаљка“ за напајање помоћне опреме на спољним објектима РХЕ ББ“

ФАЗА 3: „Набавка опреме и радова за реконструкцију припадајућих спољних објеката РХЕ „Бајина Башта“ – по Партијама

Партија 1: Грађевински радови

Партија 2: Електро радови

Бајина Башта, 30.05.2017. године

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	2/3

На основу члана 63 став 5, члана 54 и члана 77 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија је сачинила:

**П Р В У И З М Е Н У
К О Н К У Р С Н Е Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е**
за Јавну набавку


број **JN/2100/0047/2016–Ф3** „Реконструкција ТС „Метаљка“ за напајање помоћне опреме на спољним објектима РХЕ ББ“ – **ФАЗА 3: „Набавка опреме и радова за реконструкцију припадајућих спољних објеката РХЕ „Бајина Башта“ – по Партијама**

Прва Измена Конкурсне документације за број JN/2100/0047/2017–Ф3 – „Реконструкција ТС „Метаљка“ за напајање помоћне опреме на спољним објектима РХЕ ББ“ – **ФАЗА 3: „Набавка опреме и радова за реконструкцију припадајућих спољних објеката РХЕ „Бајина Башта“ – по Партијама**, објављене на Порталу јавних набавки Републике Србије и Интернет страници Наручиоца, дана 05.05.2017. године, на основу члана 77 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник број 68/2015) се врши у следећем:

- У Обрасцу структуре цене – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА, Образац број 2, за **Партију 1, измењен је део табеле VII – МОНТЕРСКИ РАДОВИ, позиција 5** (страна 55 и 56 (од 178)), на следећи начин:

Уместо:


5	ВОДОМЕР						
	Набавка, транспорт и монтажа водомера						
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал.						
	Обрачун по ком						
а)	DN50 mm, NP25	КОМ	1				
б)	DN80 mm, NP25	КОМ	1				

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	3/3

Уносе се доле наведени подаци:

5	Набавка, транспорт и монтажа Трансмitera протока MAG5000 - тачност 0.4% мерног опсега, напајање <u>230 V AC</u> , IP67, са дисплејем, <u>са HART протоколом за параметризацију уређаја</u> , струјним излаз 4-20 mA, са монтажним прибором-носачем трансмитера у раздвојеној варијанти сензора и трансмитера.	КОМ	2	x	=
а)	Сензор протока MAG5100W са облогом од EPDM-а, NP25, DN50 mm, IP68. Испоручити заједно са фабрички монтираним каблом за повезивање дужине 10 m.	КОМ	1	x	=
б)	Сензор протока MAG5100W са облогом од EPDM-а, NP25, DN80 mm, IP68. Испоручити заједно са фабрички монтираним каблом за повезивање дужине 10 m.	КОМ	1	x	=

Понуђачи приликом подношења понуда морају поступити у складу са наведеним изменама Конкурсне документације, тј. морају понуду поднети на Измењеној конкурсној документацији, која је објављена на Порталу ЈН данас, 30.05.2017. године, у супротном понуда ће бити оцењена као неприхватљива.



 КОМИСИЈА за ЈН/2100/0047/2017-Ф3

Доставити:

- Архиви ЈН у Огранку