


6.05.6-E.02.01.-395160/15-2017

	Измена конкурсне документације	Број формулара	[Broj formulara]
		Број страна	1/2

Број 6.05.6.-E.02.01-395160/ 15-2017
 Бајина Башта, 12. 12. 2017 године

ИНТЕРНО
1

НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1
 31250 Бајина Башта

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

број ЈН/2100/0196/2017

**„Набавка Струјних мерних трансформатора за Блок трансформатор
 „Минел“ 242/15,65 kV/kV 100MVA - Агрегат Х1 у ХЕ ББ“**

Бајина Башта, 12.12.2017. године

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	2/2

На основу члана 63 став 5, члана 54 и члана 77 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија је сачинила:

**П Р В У И З М Е Н У
К О Н К У Р С Н Е Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е**
за Јавну набавку

број **ЈН/2100/0196/2017** „Набавка Струјних мерних трансформатора за Блок трансформатор „Минел“ 242/15,65 kV/kV 100MVA - Агрегат Х1 у ХЕ ББ”.

Прва Измена Конкурсне документације за број **ЈН/2100/0196/2017** „Набавка Струјних мерних трансформатора за Блок трансформатор „Минел“ 242/15,65 kV/kV 100MVA - Агрегат Х1 у ХЕ ББ”, објављене на Порталу јавних набавки Републике Србије и Интернет страници Наручиоца, дана 22.11.2017. године, на основу члана 77 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник број 68/2015) се врши у следећем:

- У делу 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - Табела 1, као и у Обрасцу структуре цене са спецификацијом захтеваних добара - Образац 2, **измењени су поједини подаци у позицијама 1, 2 и 3, у делу који се односи на Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом), и то:**


Позиција 1 – Класа тачности: III језгро; **Уместо: 10P20, сада пише: 10P30;**

Позиција 1 – Номинална динамичка струја; **Уместо: $I_{dyn} = 2,5xI_{th} = 100$ kV, сада пише: $I_{dyn} = 2,5xI_{th} = 100$ kA;**

Позиција 2 – Номинална динамичка струја; **Уместо: $I_{dyn} = 2,5xI_{th} = 45$ kV, сада пише: $I_{dyn} = 2,5xI_{th} = 45$ kA;**

Позиција 3 – Номинална динамичка струја; **Уместо: $I_{dyn} = 2,5xI_{th} = 50$ kV, сада пише: $I_{dyn} = 2,5xI_{th} = 50$ kA.**

Понуђачи приликом подношења понуда морају поступити у складу са наведеним изменама Конкурсне документације, тј. морају понуду поднети на **Измењеној конкурсној документацији**, која је објављена на Порталу ЈН данас, **12.12.2017.** године, у супротном понуда ће бити оцењена као неприхватљива.



Доставити:

- Архиви ЈН у Огранку