	Одлука о обустави поступка	Ознака формулара	QF-G-026
		Број страна	1/4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта

Улица: Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта

Број: 6.05.6-Е.02.01.-395500/23-2017

Бајина Башта: 01. 12. 2017

(датум)

ИНТЕРНО

1

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/1 и 14/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01. 3020/3-15 од 01.10.2015. године) и Правилника о изменама правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01. 198183/1-17 од 19.04.2017. године), финансијски директор Зорица Јовановић, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.47951/1-15 од 24.09.2015. године и Допуне Пуномоћја број 12.01.47951/2-15 од 07.10.2015. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА број ЈН/2100/0130/2017**


**„Реконструкција ормана НН развода и управљања радом пумпи на базену „Метаљка“
(набавка материјала) - ХЕ ББ“**

1. ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак за Јавну набавку број **ЈН/2100/0130/2017**, **"Реконструкција ормана НН развода и управљања радом пумпи на базену „Метаљка“ (набавка материјала) - ХЕ ББ"** (назив и шифра из ОРН: Електронски, електромеханички и електротехнички материјал, 31700000) по основу неиспуњења услова за доделу уговора, јер је до истека рока за подношење понуда, тј. до дана **10.11.2017. године до 08:00 часова**, у предметном поступку **поднете 2 (понуде), од којих је једна оцењена као неодговарајућа и једна као неприхватљива.**
2. Процењена вредност предметне јавне набавке износи: **478.000,00 динара без ПДВ-а.**
3. Ова Одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке у року од три дана од дана доношења.
4. Наручилац нема обавезу надокнаде трошкова за припрему понуде.
5. Обавештење о обустави поступка које садржи податке из прилога ЗК из ЗЈН, објављује се на Порталу Управе за јавне набавке, у року од пет дана од дана коначности Одлуке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Основни подаци о Понуђачима:

Редни број	Назив	Адреса
1.	„UNIPROM“ d.o.o. Zemun	ул. Батајнички пут број 3А 11080 Земун
2.	„VUJAGO ELEKTRO“ d.o.o. Užice	ул. Крцунова број 3 31000 Ужице

	Одлука о обустави поступка	Ознака формулара	QF-G-026
		Број страна	2/4

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Редни број (из тачке „основни подаци о понуђачима“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена из понуде
<p>1. „UNIPROM“ d.o.o. Zemun</p>	<p>Понуда је неодговарајућа из следећих разлога: Детаљном анализом понуде наведеног Понуђача, Комисија Наручиоца је утврдила да је Понуђач понудио добра која не испуњавају захтеване техничке карактеристике прописане Конкурсном документацијом, у Обрасцу број 2 – Образац структуре цене са спецификацијом захтеваних добара, на следећим позицијама:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Позиција број 4: Бакарне сабирнице, Димезија: 20x3x4000 мм Понуђене су бакарне сабирнице захтеваних димензија произвођача „Ваљаоница бакра“ а.д. Севојно, међутим за доказ достављена табела са димензијама од „Comodi“ d.o.o Beograd, у којој се нигде не наводи „Ваљаоница бакра“ а.д. Севојно. • Позиција број 7: Захтеван је модуларни трансформатор 220(240)/24 V, AC 10 VA, а понуђен је модуларни трансформатор 220(240)/12 V, AC 8 VA. • Позиција број 8: Релеј нивоа течности Захтевани релеј нивоа течности треба да има два излазна преклопна контакта као што је наведено у Обрасцу број 2 – позиција број 8, а понуђен је реле са само једним излазним преклопним контактом. • Позиције број 15 - 18: Позиција број 15: Изоловане завршне хилзне 2,5 mm²/12 mm – отпорне на темп. до 105°C; израђене од бакра по стандарду EN13600 – тамно плаве. Позиција број 16: Изоловане завршне хилзне 4 mm²/18 mm – отпорне на темп. до 105°C; израђене од бакра по стандарду EN13600 – сиве. Позиција број 17: Изоловане завршне хилзне 4 mm²/18 mm – отпорне на темп. до 105°C; израђене од бакра по стандарду EN13600 – сиве. Позиција број 18: Изоловане хилзне за два провод. 2x4 mm²; 23 mm – отпорне на темп. до 105°C; израђене од бакра по стандарду EN13600 – сиве. Понуђени производи немачке компаније „Weidmüller“ не испуњавају захтевани услов да је материјал за израду у складу са стандардом EN 13600. <p>Ауторизације произвођача: Даљом анализом наведене понуде, Комисија Наручиоца је уочила да су достављене ауторизације од следећих дистрибутера:</p>	<p>355.441,00 динара без ПДВ-а.</p>



Одлука о обустави
поступка

Ознака
формулара

QF-G-026

Број страна

3/4

- ABM elektro d.o.o , овлашћени дистрибутер „Rade Končar“ Скопље – **нема доказа од произвођача да је овлашћени дистрибутер.**
- Indas d.o.o. , овлашћени дистрибутер „Nivelco“ – **нема доказа од произвођача да је овлашћени дистрибутер.**
- Tela-elektrik d.o.o , овлашћени дистрибутер „Weidmüller“- **нема доказа од произвођача да је овлашћени дистрибутер.**

На основу постављеног питање заводни број: 6.05.6–E.02.01.-395500/17-2017 од 25.10.2017. године, које гласи:

- „У додатним условима шта подразумевају сертификати за тражене позиције? Да ли је потребно доставити и ауторизацију од овлашћеног дистрибутера за нуђење предметне робе?“, дат је Одговор број 2. заводни број: 6.05.6–E.02.01.-395500/18-2017 од 27.10.2017. године, објављен на Порталу УЈН РС дана 27.10.2017. године, у коме се наводи:

- Доказ за додатни услов гласи:
„Коректно попуњена, оверена и потписана Табела техничких података, колона бр.9. Обрасца бр.2 - Структура понуђене цене са спецификацијом, достављена захтевана, коректно обележена техничка и атестна документација произвођача којом се потврђују технички подаци и стандарди наведени у Табелама техничких података и тражени Сертификати за захтеване позиције из Обрасца структуре цене“.

Потребно је доставити захтевану техничку и атестну документација произвођача на основу које се могу утврдити тачни технички подаци и стандарди. С обзиром да је техничка документација доступна на интернету потребно је уз понуду доставити ауторизацију произвођача. Уколико се ради о производима из увоза потребно је доставити ауторизацију од овлашћеног дистрибутера као и потврду или уговор од стране произвођача за овлашћеног дистрибутера.

На основу свега напред наведеног Комисија Наручиоца констатује да достављене ауторизације нису валидне.

- Нису достављене ауторизације за остале произвођаче из иностранства: „Elmark“, „ETI“.

	Одлука о обустави поступка	Ознака формулара	QF-G-026
		Број страна	4/4

2. „VUJAGO ELEKTRO“ d.o.o. Užice	Понуда је неприхватљива из следећег разлога: Наведени Понуђач доставио само једну комплетну ауторизацију, док за остале производе из увоза нису достављене ауторизације: „Rade Končar“ Skoplje, „Nivelco“ „Elmark“, „ETI“, „Hager“, EATON“, „Schrack tachnik“.	475.313,00 динара без ПДВ-а.
---	---	---

Комисија је, после стручне оцене приспелих понуда, констатовала да су приспеле **2 (две) понуде, од којих је једна оцењена као неодговарајућа и једна као неприхватљива**, у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012 и 68/2015), **предлаже Наручиоцу да одбије неодговарајуће и неприхватљиве понуде и**, на основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012 и 68/2015), **донесе Одлуку о обустави Отвореног поступка** за предметну Јавну набавку **ЈН/2100/0130/2017 "Реконструкција ормана НН развода и управљања радом пумпи на базену „Метаљка“ (набавка материјала) - ХЕ ББ“.**



Предметни поступак јавне набавке се обуставља по основу напред наведеног неиспуњења услова за доделу уговора.

Предметни поступак јавне набавке се обуставља из разлога који нису на страни Наручиоца, па исти нема обавезу да Понуђачу надокнади трошкове припреме понуде а исти се и не односе на израду узорка или модела нити на трошкове прибављања средстава обезбеђења, нити су Понуђачи тражили накнаду трошкова.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“, број 124/12 и 14/15) захтев за заштиту права се може поднети у року од десет дана од дана објаве ове Одлуке на Порталу Управе јавних набавки.



Финансијски директор
Огранка "Дринско – Лимске ХЕ"
Зорица Јовановић, дипл.економиста

Доставити: финансијском директору - Зорици Јовановић;
Руководиоцу организационе целине за набавке и комерцијалне послове Огранка;
Комисији и
Архиви.