


НАТАША

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	1/4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта
Број: 6.05.6 – Е.02.01.-9323/17-2017
Бајина Башта: 26.04.2017

ИНТЕРНО
1

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01. 3020/3-15 од 01.10.2015. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 6.05.6–Е.02.01.-9323/___-17 од _____ године), финансијски директор Зорица Јовановић, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.47951/1-15 од 24.09.2015. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА број JN/2100/0047/2016-Ф6**

**„Реконструкција ТС „Метаљка“ за напајање помоћне опреме на спољним објектима РХЕ ББ“
ФАЗА 6: „Набавка материјала за реконструкцију унутрашњих и спољашњих инсталација“**


Уговор о јавној набавци број **JN/2100/0047/2016-Ф6** „Реконструкција ТС "Метаљка" за напајање помоћне опреме на спољним објектима РХЕ ББ“ - **ФАЗА 6 – „Набавка материјала за реконструкцију унутрашњих и спољашњих инсталација“**, додељује се Понуђачу „**VUJAGO ELEKTRO“ d.o.o. Užice**, чија је Понуда евидентирана код Понуђача под бројем **500** од **03.04.2017.** године, благовремена, одговарајућа и прихватљива, са **укупном понуђеном ценом од 1.137.960,00 динара без ПДВ-а.**

Ова Одлука се објављује на Порталу ЈН РС у року од три дана од дана доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е


- Предмет јавне набавке су **добра** - „Реконструкција ТС "Метаљка" за напајање помоћне опреме на спољним објектима РХЕ ББ“ - **ФАЗА 6 – „Набавка материјала за реконструкцију унутрашњих и спољашњих инсталација“.**
- Процењена вредност јавне набавке износи: **1.148.150,00 динара без ПДВ-а.**
- Основни подаци о Понуђачима:

Редни број	Назив	Адреса
1.	„СОМБОРЕЛЕКТРО“ д.о.о. Сомбор	ул. Ади Ендре број 27 25000 Сомбор
2.	„UNIPROM“ DOO Zemun	ул. Батајнички пут број 3а 11080 Земун
3.	„VUJAGO ELEKTRO“ d.o.o. Užice	ул. Крцунова број 3 31000 Ужице

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/4


4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Редни број (из тачке „основни подаци о понуђачима“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена из понуде
1. „СОМБОРЕЛЕКТРО“ д.о.о. Сомбор	<p>Понуда је неодговарајућа из следећих разлога:</p> <ol style="list-style-type: none"> Конкурсном документацијом, у Обрасцу структуре цене – табела 1, у делу Б: Набавка материјала за израду електричних инсталација унутрашњег осветљења и прикључница, на позицији број 2. захтеван је Лед панел, укупне потрошње 40W, а понуђени Лед панел је укупне потрошње 48W. Такође, у истом делу (делу Б), на позицији број 5. захтевана је светиљка јачина светла 800lm, а понуђена светиљка је јачине светла 1600 lm, затим захтевана је боја светла 6500K, а понуђена је боја светла 4000K, а и понуђена светиљка је без заштитне мреже, а то је био обавезан услов Наручиоца. На позицији број 6., такође у делу Б, захтевана је светиљка јачине светла 1400lm, а понуђена је светиљка јачине светла 1660lm и захтеван је степен заштите IP 54, а понуђен степен заштите износи IP 30. Такође, у делу Б, на позицији број 7. захтевана је светиљка степена заштите IP65, а понуђена је светиљка степена заштите IP52. Конкурсном документацијом, у Обрасцу структуре цене – табела 1, у делу В: Набавка материјала за израду електричних инсталација спољашњег осветљења, на позицији број 1. захтевана је светиљка са осветљајем од 6000lm, а понуђена је светиљка са осветљајем 5171lm, такође понуђена светиљка је нешто мање снаге од захтеване, а и распоред осветљаја не одговара захтеваном. Поред напред наведеног, Понуђач за позицију број 3. из дела А, Обрасца структуре цене – табела 1: Набавка материјала за израду инсталација громобрана и уземљења, није доставио атест о испитивању ударном струјом на загревање. 	1.068.450,00 динара без ПДВ-а.
	<p>Понуда је неодговарајућа из следећих разлога:</p> <ol style="list-style-type: none"> Конкурсном документацијом, у Обрасцу структуре цене – табела 1, у делу Б: Набавка материјала за израду електричних инсталација унутрашњег осветљења и прикључница, на позицији број 2. захтеван је Лед панел, укупне потрошње 40W, а понуђени Лед панел је укупне потрошње 48W. 	

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	3/4

<p>2. „UNIPROM“ DOO Zemun</p>	<p>2. Такође, у истом делу (делу Б), на позицији број 5. захтевана је светиљка јачина светла 800lm, а понуђена светиљка је јачине светла 1600 lm, затим захтевана је боја светла 6500К, а понуђена је боја светла 4000К, а и понуђена светиљка је без заштитне мреже, а то је био обавезан услов Наручиоца.</p> <p>3. На позицији број 6., такође у делу Б, захтевана је светиљка јачине светла 1400lm, а понуђена је светиљка јачине светла 1660lm и захтеван је степен заштите IP 54, а понуђен степен заштите износи IP 30.</p> <p>4. Конкурсном документацијом, у Обрасцу структуре цене – табела 1, у делу В: Набавка материјала за израду електричних инсталација спољашњег осветљења, на позицији број 1. захтевана је светиљка са осветљајем од 6000lm, а понуђена је светиљка са осветљајем 5171lm, такође понуђена светиљка је нешто мање снаге од захтеване, а и распоред осветљаја не одговара захтеваном.</p> <p>5. Поред напред наведеног, Понуђач за позицију број 3. из дела А, Обрасца структуре цене – табела 1: Набавка материјала за израду инсталација громобрана и уземљења, није доставио атест о испитивању ударном струјом на загревање.</p>	<p>1.075.038.98 динара без ПДВ-а.</p>
---------------------------------------	---	--

5. Понуда Понуђача, која није одбијена а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем 3. је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па се као таква оцењује прихватљивом.
6. Критеријум за доделу Уговора одређен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији је „**најнижа понуђена цена**“.
7. **С обзиром да је прибављена само једна прихватљива и одговарајућа понуда**, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија је предложила Наручиоцу да, у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН, донесе одлуку о додели уговора Понуђачу „**VUJAGO ELEKTRO“ d.o.o. Užice**, чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива, са **укупно понуђеном ценом од 1.137.960,00 динара без ПДВ-а** за набавку „Реконструкција ТС "Метаљка" за напајање помоћне опреме на спољним објектима РХЕ ББ“ - **ФАЗА 6 – „Набавка материјала за реконструкцију унутрашњих и спољашњих инсталација“**.

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	4/4

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од **десет дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу Јавних набавки.**

Финансијски директор
Огранка "Дринско – Лимске ХЕ"

Зорица Јовановић, дипл.економиста

Доставити:

- Финансијском директору Огранка - Зорици Јовановић;
- Организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка;
- Комисији за ЈН и
- Архиви.