	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	ИНТЕРНО QF-G-023¹
		Број страна	1/4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1
 31250 Бајина Башта

Број: 6.05.6-Е.02.01-18987/23-2016

Бајина Башта: 29.07.2016
 (датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.93864/3-15 од 30. децембра 2015. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број _____/_____ од _____ године), финансијски директор Огранка, Зорица Јовановић, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.47951/1-15 од 24.09.2015. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА број ЈН//2100/0314/2015

„Набавка кабла 10kV ХНР 48-А 3x70mm² за повезивање ТС „Метаљка“ - “Брана Лазићи“


Уговор о јавној набавци број ЈН/2100/0314/2015 „Набавка кабла 10kV ХНР 48-А 3x70mm² за повезивање ТС „Метаљка“ - “Брана Лазићи“, додељује се Понуђачу „ONICOM“ ДОО Веоград, чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 36/16 од 12.02.2016. године, благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном укупном ценом од 9.996.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру које је понуђена количина кабла 10.500 метара, по јединичној цени од 952,00 динара/метру, за набавку кабла 10 кВ, ХНР 48-А 3x70mm², за повезивање ТС „Метаљка“ - „Брана Лазићи“.

Ова Одлука се објављује на Порталу ЈН РС у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

- Предмет јавне набавке су ДОБРА - “Набавка кабла 10kV ХНР 48-А 3x70mm² за повезивање ТС „Метаљка“ - “Брана Лазићи“.
- Процењена вредност јавне набавке износи: 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.
- Основни подаци о Понуђачима:

Редни број	Назив	Адреса
1.	„ONICOM“ ДОО Веоград	Сазонова бр. 2 11000 Београд, Врачар
2.	„Vuјago elektro“ Ужице	Крцунова бр. 3 31108 Ужице
3.	„СОМБОРЕЛЕКТРО“ Сомбор	Ул. Ади Ендре бр. 27 25000 Сомбор

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/4

4. Понуда која је одбијена, разлози за њено одбијање и понуђена цена те понуде:

Редни број (из тачке „основни подаци о понуђачима“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена (из понуде)
<p>3.</p> <p>„СОМБОРЕЛЕКТРО “ Сомбор Ади Ендре бр. 27 25000 Сомбор</p>	<p>Понуда је неприхватљива из следећих разлога:</p> <p>У току стручне оцене понуда Комисија Наручиоца је утврдила следеће:</p> <p>1. Типски атест је издат од интерне лабораторије фабрике каблова Зајечар (ФКЗ), а не од овлашћене или самосталне лабораторије. Датум на типском атесту је 19.01.2016.год. понуђач је својим питањем заведен код наручиоца под бројем 6.05.6-Е. 02.01 - 18987713 – 2016 од 05.02.2015.год поставио питање (цитаирамо):</p> <p>У конкурсној документацији на страни 7 од 39 у табели број 2 тачка 1 тражили сте да се достави испитни лист (типски атест) и потврда о акредитацији лабораторије за испитивање средњенапонских каблова. С обзором да у Србији не постоји акредитована лабораторија за комплетно типско испитивње средњенапонских каблова и сви домаћи произвођачи врше испитивање у лабораторијама фабрике које нису акредитоване, те да су типска електрична испитивања за производе ХНЕ49-А и ХНР 48-А иста, да ли ће се понуда сматрати исправном уколико уместо испитног листа од акредитоване лабораторије и потврде о акредитацији лабораторије понуђач достави извештај о типским електричним испитивањима производа ХНЕ49-А 1x150 12/20kV из лабораторије Електротехничког Института „Никола Тесла“ Београд и извештај о типском испитивању за кабел ХНР48-А 3x70 10kV који издаје произвођач?</p> <p>Одговор Наручиоца: Сваки произвођач када произведе нови тип производа дужан је да га испита и за њега добије типски атест. Не може се прихватити ниједан други типски атест осим типског атеста за кабл који је захтеван Конкурсном документацијом за ЈН 2100/0314/2015 а то је кабл ХНР 48-А, 10kV. У тачки 2. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА је појашњено да се испитивања могу вршити у независној лабораторији регистрованој за испитивања каблова (у овом случају</p>	<p>Јединична цена: 928 дин/мет</p> <p>Укупна количина: 10.775 метара</p> <p>Укупна цена: 9.999.200,00 динара без ПДВ-а</p>



Одлука о додели Уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

3/4

средњенапонских). Понуђачи који доставе потврду о регистрацији самосталне лабораторије за испитивање каблова од АПР-а испуниће услове који се захтевалу Конкурсном документацијом за Јавну Набавку 2100/0314/2015.

Приликом подношења понуда потребно је поступити по наведеним одговорима, а у супротном се понуда сматра неприхватљивом.

Достављени типски атест има датум пре постављеног питања, и није издат од надлежне лабораторије.

2. Понуђач је доставио фотокопију „**план типских испитивања/извештај о провери производа**“ на меморандуму произвођача ФКЗ који је оверен печатом: KONČAR – IET NADZOR KVALITETE и печатом TELE-FONIKA KABLE Krakov, са потписима. Комплетан атест је написан на српском језику осим (цитирамо): **НАПОМЕНА: ОЦЕНА САОБРАЗНОСТИ – САОБРАЗАН**


На хрватском језику.

Сва ова испитивања су вршена у ФКЗ од стране особа из њихове интерне лабораторије са пуним именом и презименом и потписом, али без овере од стране ФКЗ, датум пријема на испитивање је 12.09.2015.године, а датум испитивања 07.10.2015.године.

План типских испитивања/извештај о провери производа урађен пре типског атеста производа.

3. Понуђач није на свом меморандуму доставио план пријемних испитивања, нити је дао податке о лабораторији у којој ће бити извршена испитивања, потврду за лабораторију да је акредитована или самостална. Понуђач је план пријемних испитивања доставио на меморандуму произвођача ФКЗ, који нема овлашћену (акредитовану или самосталну) лабораторију.

5. Понуде Понуђача, које нису одбијене, а евидентирани су у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројевима 1. и 2. су благовремене, Наручилац их није одбио због битних недостатака, одговарајуће су, не ограничавају, нити условљавају права Наручиоца или обавезе Понуђача и не прелазе износ процењене вредности јавне набавке, па се као такве оцењују прихватљивим.

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	4/4

6. Критеријум за доделу уговора одређен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији је **најнижа понуђена јединична цена, односно највећа понуђена количина кабла, уз испуњење обавезних и додатних услова.**

Комисија након прегледа и стручне оцене понуда, **прихватљиве понуде рангира,** применом наведеног критеријума на следећи начин:

Редни број	Понуђач	Цена	Ранг
1.	„ONICOM“ DOO Beograd Сазонова бр. 2 11000 Београд, Врачар	Јединична цена: 952,00 динара Количина: 10.500 метара Укупна цена: 9.996.000,00 динара без ПДВ-а	1
2.	„Vuјago elektro“ Užice Крцунова бр. 3 31108 Ужице	Јединична цена: 1052,00 динара Количина: 9.500 метара Укупна цена: 9.994.000,00 динара без ПДВ-а	2

7. На основу свега напред наведеног Комисија предлаже Наручиоцу да донесе Одлуку о додели уговора Понуђачу „ONICOM“ DOO Beograd, чија је понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива, са понуђеном укупном ценом од **9.996.000,00 динара без ПДВ-а**, у оквиру које је понуђена количина кабла 10.500 метара, по јединичној цени од 952,00 динара/метру, за **набавку кабла 10 кВ, ХНР 48-А 3x70мм²**, за повезивање ТС „Метаљка“ - „Брана Лазићи“.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од **десет дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу Јавних набавки.**


 Финансијски директор
 Огранка "Дринско – Лимске ХЕ"
 Зорица Јовановић, дипл.економиста

Доставити:

- Финансијском директору Огранка - Зорица Јовановић;
- Организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка;
- Комисији за ЈН и
- Архиви.