	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	1/4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
**ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
ХЕ "Електроморава"**

Улица: Господар Јованова број 24
32000 Чачак

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
6-09.02.21-Е.02.04.-358492/20-2016
Број 23
04-11-2016 год.
БЕОГРАД, Царице Милице 2

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 6.09.02.1-Е.02.04.-358492/19-2016 од 27.10.2016. године), финансијски директор Зорица Јовановић, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.47951/1-15 од 24.09.2015. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЈАВНА НАБАВКА
број JN/2100/0067/2016-ЕМ
„Набавка електричног алата, прибора и мерних инструмената за потребе
Огранка ДЛХЕ“-ХЕ "ЕЛЕКТРОМОРАВА"**


Уговор о јавној набавци број JN/2100/0067/2016-ЕМ, „Набавка електричног алата, прибора и мерних инструмената за потребе Огранка ДЛХЕ“-ХЕ "Електроморава", додељује се Понуђачу „ENEL ALATI D.o.o. ул. Цетињска бр.62, 11080 Земун, чија је Понуда евидентирана код Понуђача под бројем 2110/16-01 од 21.10.2016. године и заведена код наручиоца под бројем 6.09.02.21-Е.02.04.-358492/14-2016 од 21.10.2016, благовремена, одговарајућа и прихватљива, по укупној вредности од 462,144,25 динара без ПДВ-а.

Ова Одлука се објављује на Порталу ЈН РС у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ


- Предмет јавне набавке су добра - „Набавка електричног алата, прибора и мерних инструмената за потребе Огранка ДЛХЕ“-ХЕ "ЕЛЕКТРОМОРАВА"
- Процењена вредност јавне набавке износи: **500.000,00 динара без ПДВ-а.**
- Основни подаци о Понуђачима:

Редни број	Назив	Адреса
1.	Eltex export-import d.o.o.	ул. Радничка бр. 53. 11030 Београд
2.	Ecomex d.o.o. Џаџак	Булевар ослободилаца бр. 86. 32103 Чачак
3.	Demax d.o.o.	Бул. Војводе Мишића бр.39а, 11000 Београд
4.	ENEL ALATI D.o.o.	ул. Цетињска бр.62, 11080 Земун


	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/4

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр.	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена (динара без ПДВ-а)
1.	<p>Понуда понуђача Eltex export-import d.o.o. је <i>неприхватљива</i> јер је понуђач понудио већу цену од износа процењене вредности Јавне набавке.</p>	558.065,00
2.	<p>Понуда понуђача Ecomex d.o.o. Саџак, је <i>неодговарајућа</i> јер понуђач није понудио одговарајући артикал за ставку број 8 из описа алата. Конкурсном документацијом на страни 6 од 76 – Техничка спецификација, захтева се Сигурносно уже за везивање електромонтера (energy absorbing) дужине, дужине 2м, са два прикључна елемента као (FA5020217 или AZ002) на једном крају и (FA5020755 или AZ023 на другом крају - минималног отвора 55 mm) (обавезан атест). Понуђач је у обрасцу структуре цене понудио апсорбер енергије са два ужета АВМ+LB102 са сертификатом, али није понудио тражене закачке. За ставку број 9 из описа алата. Конкурсном документацијом на страни 6 од 76 – Техничка спецификација, захтева се Сигурносно уже за везивање електромонтера са механизмом за подешавање дужине и аутоблокатором, дужине 2м, као FA4090320 или сличан (на једном крају аутоблокатор а на другом крају закачка као FA5020217 или AZ002) (обавезан атест) Понуђач је у обрасцу структуре цене понудио само аутоматску кочницу за рад на висини (AC 040) која одговара аутоблокатору, али није понудио закачку као FA5020217 или AZ0023 За ставку број 1 из описа мерних инструмената. Конкурсном документацијом на страни 6 од 76 – Техничка спецификација, захтева се се Дигитални мерни инструмент за потпуно тестирање електричних инсталација по стандарду EN61557/VDE0413 за - мерење напона и фреквенције 440V AC, 45-65Hz, -Изолациске отпорности: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, -мерење непрекидности заштитних проводника, 0,16-2KΩ, најбоље резолуције 0,01Ω -Мерење импедансе петље квара и импедансе кратког споја петље -Мерење кратког споја (PSC/PFC) -Испитивање FID склопке -Мерење специфичног отпора уземљења -Мерење отпора уземљења (4 жилном методом са двоја струјна клешта) Комплет уз инструмент мора да садржи и сву пратећу прикључну опрему за извођење свих набројаних мерења, за пренос података, програмски пакет и упутство за употребу. Инструмент мора поседовати доказ о баждарењу код овлашћене установе у Србији (најраније 30 дана пре дана испоруке) и као такав испоручен наручицу (Као METREL MI 2086-EU или одговарајући). Понуђач је у обрасцу структуре цене понудио Мерни инструмент</p>	443.247,00

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	3/4

	<p>BENING IT TLUE RMS 130, а према појашњењу понуде достављеном е-поштом 25.10.2016. у 12²⁷ часова понуде понуђач је описао садржај комплета у у коме је између осталог понудио 3 тест кабал (црни, плави, зелени) и двоја Ампер клешта адаптер за BENING IT-130 CC-1, што није исправно јер мерење четворожичном методом подразумева четворожилни кабал.</p> <p>Инструмент је у складу са стандардом IEC60364 и EN 50110, а не у складу са захтеваним стандардом EN61557/VDE0413.</p>	
3.	<p>Понуда понуђача Demax d.o.o. је <i>неодговарајућа</i> јер понуђач није понудио одговарајући артикал за ставку број 2 из описа алата. Конкурсном документацијом на страни 5 од 76 – Техничка спецификација, захтева се Одвијачи-сет, 8 ком; равни 2.5x80, 4x100, 5,5x125, 6,5x150mm и крстасти PH0x60 PH1x80, PH2x100mm, са вишекомпонентним ерго рукохватом на коме је трајна ознака VDE 1000V, EN60900 и глинерицом 250V; 3,0x70mm</p> <p>Понуђач је у обрасцу структуре цене понудио сет WIHA 28184 који садржи пет одвијача и глинерицу</p> <p>За ставку број 9 из описа алата. Конкурсном документацијом на страни 6 од 76 – Техничка спецификација, захтева се Сигурносно уже за везивање електромонтера са механизмом за подешавање дужине и аутоблокатором, дужине 2м, као FA4090320 или сличан (на једном крају ауроблокатор а на другом крају закачка као FA5020217 или AZ002) (обавезан атест)</p> <p>Понуђач је у обрасцу структуре цене понудио према документацији у прилогу за позицију 9 (што није у складу са упутством за попуњавање обрасца на страни 47 КД) понудио абсорбер енергије са ужетом и закачком AZ002, али није понудио механизам за подешавање дужине за други крајужета.</p> <p>За ставку број 1 из описа мерних инструмената. Конкурсном документацијом на страни 6 од 76 – Техничка спецификација, захтева се се</p> <p>Дигитални мерни инструмент за потпуно тестирање електричних инсталација по стандарду EN61557/VDE0413 за</p> <ul style="list-style-type: none"> - мерење напона и фреквенције 440V AC,45-65Hz, -Изолацијске отпорности: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, -мерење непрекидности заштитних проводника,0,16-2KΩ, најбоље резолуције 0,01Ω -Мерење импедансе петље квара и импедансе кратког споја петље -Мерење кратког споја (PSC/PFC) -Испитивање FID склопке -Мерење специфичног отпора уземљења -Мерење отпора уземљења (4 жилном методом са двоја струјна клешта) <p>Комплет уз инструмент мора да садржи и сву пратећу прикључну опрему за извођење свих набројаних мерења, за пренос података, програмски пакет и упутство за употребу. Инструмент мора поседовати доказ о баждарењу код овлашћене установе у Србији (најраније 30 дана пре дана испоруке) и као такав испоручен наручицу</p> <p>(Као METREL MI 2086-EU или одговарајући).</p> <p>Понуђач је у обрасцу структуре цене понудио Мерни инструмент METREL MI 2086-EU +A1019+S2001, а према појашњењу понуде достављеном е-поштом 24.10.2016. у 11⁵⁸ часова понуде понуђач је</p>	451.490,00

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	4/4

<p>потврдио садржај комплета и извештај о еталонирању, али комплет не садржи двоја струјна клешта и четворожилни кабал без чега је немогуће мерити отпор уземљења 4-жилном методом).</p> <p>За ставку број 5 из описа мерних инструмената. Конкурсном документацијом на страни 6 од 76 – Техничка спецификација, захтева се се Универзална вишенаменска клешта за мерење јачине АС и DC струје, са аутоматским избором мерног опсега, мерним кабловима, пречник клешта минимално 26 mm.</p> <p>Понуђач је у обрасцу структуре цене понудио Универзална вишенаменска клешта ЕХТЕСТ МА 410Т, намењена за мерење јачине само АС струје са ручним избором мерног опсега.</p>	
--	--

5. Понуда понуђача, која није одбијена а евидентирани су у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем 4 је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.

6. Критеријум за доделу уговора одређен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији гласи: „**најнижа понуђена цена**“


7. Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија, предлаже Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН донесе одлуку о додели уговора Понуђачу **ENEL ALATI D.o.o.** ул. Цетињска бр.62, 11080 Земун, чија је понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива, са понуђеном ценом од **462,144,25** динара без ПДВ-а.

8. Изабрани понуђач извршава јавну набавку самостално.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од **десет дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу Јавних набавки.**



Финансијски директор
 Огранка "Дринско – Лимске ХЕ"
 Зорица Јовановић, дипл.економиста

Доставити:

Финансијском директору Огранка;

Организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка;

Комисији за ЈН и

Архиви.